

お客様各位

株式会社 東光高岳

東光電気製照明器具(安定器等)へのPCB不使用について

東光電気株式会社(現 株式会社東光高岳)製照明器具において下記の製品については PCB を使用していないことをご報告いたします。

1. 照明器具

- (1) 製造年が昭和48年以降
- (2) 「H f」の表記またはシールを張り付けている照明器具

2. 蛍光灯安定器

- (1) 交直両用安定器:
銘板に「交直両用安定器」と記載されている蛍光灯安定器
- (2) 低力率形安定器:
 - ① 安定器形式の数字の後のアルファベットが「L」と表記されている安定器
(例:FB-1521L)
 - ② 安定器形式が「FBT」、「FCB」、「FBO」、「FBE」ではじまる安定器
(例:FBT-〇〇、FCB-〇〇、FBO-〇〇、FBE-〇〇)
 - ③ 「低力率形」もしくは力率が85%未満の表示がある安定器

注 : 低力率形安定器は、それ自体にはコンデンサを内蔵していませんので、PCBを使用していません。(ただし、コンデンサ外付け型安定器においてはコンデンサと組み合わせて使用しており、コンデンサにPCBを使用している可能性があります。下記、3. 項をご参照ください)

- (3) 安定器形式の数字の後のアルファベットに「WS」表記が含まれる安定器
(例:FBRS-2541HWSSP)
- (4) 安定器本体に「NO PCB」もしくは「NON PCB」の表記がある安定器
- (5) 製造年月が1972(昭和47)年9月以降の安定器

3. コンデンサ外付け型安定器:(コンデンサ露出型とコンデンサ別置き型があります)

- (1) 形式:「MP」形もしくは「MF」形のコンデンサ
- (2) 「NO PCB」もしくは「NON PCB」の表記があるコンデンサ

PCB 関連情報の詳細につきましては、弊社ホームページにて掲載しております。

以上

Rev1.1